## Para tubos de cobre: DIN EN 1057, DVGW GW392

## Medidas:

Roscas/							
Medida del tubo	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø Exterior del Tubo [mm] ISO 7/1	15	18	22	28	35	42	54

## Presión de trabajo/temperatura:

Agua: 10 bar/80°C

Aire comprimido: 10 bar/70°C

Medio: Agua sanitaria según DIN 2000; agua

## Procedimientos de montaje:

- Los finales de los tubos se deben cortar rectos.
- La tuerca (1), el anillo de compresión (2), la arandela (3) y la junta de goma (4) se deben colocar en el final del tubo tal como lo indica el dibujo.
- La junta de goma (4) se debe introducir como mínimo 10 mm en el final del tubo.
- Introducir el final del tubo con las piezas en el cuerpo racor (6) y comprobar que este bien colocado.
- Apretar bien la tuerca (1) con el cuerpo del racor (6). Tener en cuenta que no gire el tubo.

Si usa una llave giratoria debe respectar el siguiente par de apriete:

1 tuerca 2 anillo de compresión 3 arandela 4 junta de goma 5 camera hermética 6 cuerpo racor

\* ¡Atención a la longitud del montaje! Los tubos no se deben introducir hasta el final y en uniones los tubos no se deben tocar.

